

屋内布設連続許容電流  
 低圧絶縁電線  
 「IV」

布設条件	基底温度 : 30°C				
	碍子引工事	電線管工事			
		3本以下	4本	5~6本	7~15本
1.0mm	16A	11A	10A	9A	8A
1.2mm	19A	13A	12A	10A	9A
1.6mm	27A	19A	17A	15A	13A
2.0mm	35A	24A	22A	19A	17A
2.6mm	48A	33A	30A	27A	23A
3.2mm	62A	43A	39A	34A	30A
1.25mm <sup>2</sup>	19A	13A	12A	10A	9A
2mm <sup>2</sup>	27A	19A	17A	15A	13A
3.5mm <sup>2</sup>	37A	26A	23A	20A	18A
5.5mm <sup>2</sup>	49A	34A	31A	27A	24A
8mm <sup>2</sup>	61A	42A	38A	34A	30A
14mm <sup>2</sup>	88A	61A	55A	49A	43A
22mm <sup>2</sup>	115A	80A	72A	64A	56A
38mm <sup>2</sup>	162A	113A	102A	90A	79A
60mm <sup>2</sup>	217A	152A	136A	121A	106A
100mm <sup>2</sup>	298A	208A	187A	167A	146A
125mm <sup>2</sup>	344A	241A	216A	192A	168A
150mm <sup>2</sup>	395A	276A	249A	221A	193A
200mm <sup>2</sup>	469A	328A	295A	262A	230A
250mm <sup>2</sup>	556A	389A	350A	311A	272A
325mm <sup>2</sup>	650A	455A	409A	364A	318A
400mm <sup>2</sup>	745A	521A	469A	417A	365A
500mm <sup>2</sup>	842A	589A	530A	471A	412A